



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740, fax (77) 4466741
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
http://pssekrapkowice.pis.gov.pl

HK.43260.2.13.2019.MM

Krapkowice dnia 06.09.2019

**Komunalne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Gogolin Sp. z o. o.
ul. Ligonia 15
47-320 Gogolin
KRS 0000407315**

DECYZJA Nr 19/HK/2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach działając na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art.12 ust.1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1152 ze zm.) i § 3, § 21 ust.1 pkt 4 oraz ust. 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), **po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody Nr 446.1/W/N/OKK/19, 447.1/W/N/OKK/19 i 448.1/W/N/OKK/19**

pobranych do badań w dniu 03.09.2019r. z wodociągu Gogolin w punktach poboru: szkoła podstawowa w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej nr 39, zakład fryzjerski w Gogolinie przy ul. Powstańców Śląskich 17 oraz szkoła podstawowa w Malni przy ul. Podgórznej 3,

stwierdza brak przydatności wody do spożycia w sieci wodociągu sieciowego Gogolin i nakazuje:

Spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin będącej administratorem wodociągu sieciowego Gogolin

1. Podjąć działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody w sieci wodociągu Gogolin pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załączniku nr 1: część A tabela 1 i część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).
2. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krapkowicach plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez Burmistrza Gogolina.
3. Zapewnić mieszkańcom korzystającym z wody z wodociągu sieciowego Gogolin zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (np. cysterny, beczkowsy, woda butelkowana), której jakość odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2204).

4. Powiadomić w sposób skuteczny mieszkańców zaopatrywanych przez wodociąg Gogolin w wodę przeznaczoną do spożycia – o braku przydatności wody do spożycia.
5. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o zakończeniu działań naprawczych oraz przedstawić wyniki badań wody, potwierdzających jej właściwą jakość i skuteczność podjętych działań.

Na podstawie art.108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) decyzji nadaje się rygor natychmiastowej ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

W myśl art.10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko jest uzasadnione tym, że bakterie grupy coli i Escherichia coli stwierdzone w pobranych próbkach wody stanowią potencjalne źródło zagrożenia dla osób z niej korzystających.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody w dniu 03.09.2019r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu sieciowego Gogolin w następujących punktach pobierania:

stacja uzdatniania wody w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6,

szkoła podstawowa w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej nr 39,

zakład fryzjerski w Gogolinie przy ul. Powstańców Śląskich 17

oraz szkoła podstawowa w Malni przy ul. Podgórnej 3.

Zakres badań obejmował oznaczenie bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22 °C. W pobranych próbkach stwierdzono obecność:

Szkoła Podstawowa w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 39: bakterii grupy coli - 9, Escherichia coli -2, enterokoki kałowe – 0, ogólna liczba mikroorganizmów - 20;

Szkoła Podstawowa w Malni przy ul. Podgórnej 3: bakterii grupy coli – 2, Escherichia coli-0, enterokoki kałowe – 0, ogólna liczba mikroorganizmów - 2;

Zakład fryzjerski w Gogolinie przy ul. Powstańców Śląskich 17: bakterie grupy coli – 4, Escherichia coli – 1, enterokoki kałowe – 0, ogólna liczba mikroorganizmów – 23.

W próbce wody pobranej ze stacji uzdatniania wody w Gogolinie wartości badanych parametrów nie przekraczały dopuszczalnych norm.

Dopuszczalna, w wodzie przeznaczonej do spożycia, liczba Escherichia coli i bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C – bez nieprawidłowych zmian, przy czym zalecana wartość w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml.

Powyższe jest niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – i stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Na podstawie § 3 wymienionego rozporządzenia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych. Podmioty odpowiedzialne za jakość wody podejmują wszelkie działania, aby

woda spełniała wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do ww rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, na podstawie sprawozdania z badania jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów, z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, że woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi. Obecność w wodzie bakterii *Escherichia coli* jest uznawana za jak najbardziej odpowiedni wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wody z uwagi na jej występowanie w odchodach ludzkich i zwierzęcych oraz w ściekach i zanieczyszczonej odchodami wodzie. Stanowią dowód niedawnego skażenia wody odchodami. Mogą wywoływać zakażenia układu moczowego, biegunki, etc.

Obecność bakterii grupy coli w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o odradzeniu się populacji i możliwym powstawaniu biofilmu, o zanieczyszczeniu wody ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym. Ich obecność w wodzie może wskazywać również na błędy w jej dystrybucji (wtórne zanieczyszczenie wody, nieodpowiednie jej uzdatnianie, nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie uzdatnionej). Stwierdzenie obecności wskaźnikowych bakterii grupy coli wskazuje na możliwość występowania w wodzie bakterii chorobotwórczych.

Obecność *Escherichia coli* i bakterii grupy coli może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody do spożycia z w/w wodociągu. Woda pitna nie może zawierać drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka. W/w grupy bakterii zostały przyjęte, z uwagi na ich miejsce występowania i liczebność za tak zwane wskaźniki sanitarne czystości wód.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, woda dostarczana przez wodociąg sieciowy Gogolin nie nadaje się do spożycia. Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych, np.: spłukiwania toalet, mycia podłóg.

Na podstawie § 21 ust. 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje podmiotom odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach, dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedstawia właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) mówi, że „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji”, natomiast art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59) stanowi, że „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”. Ponadto na podstawie art. 108 § 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) decyzji od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...).”

Mając na uwadze na względzie orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.

Załączniki:

3 potwierdzone kserokopie sprawozdań z badań wody Nr 446.1/W/N/OKK/19, 447.1/W/N/OKK/19, 448.1/W/N/OKK/19 z dnia 06.09.2019r.



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
dr n. med. Kazimierz Likawiecki

Otrzymuje (za potwierdzeniem odbioru):

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

Do wiadomości:

2. Burmistrz Gogolina, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
3. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu
4. a/a HK

Wykonawca: Mariola Markowska; tel. 77/4466749