



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740 , fax (77) 4466741
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
http://pssekrapkowice.pis.gov.pl

HK.43260.2.7.2018.MM

Krapkowice,

18. 05. 2018

**Komunalne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
ul. Ligonia 15
47-320 Gogolin
KRS 0000407315**

DECYZJA Nr 17/HK/2018

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia o nr 239/W/N/OKK/18 oraz o nr 263/W/N/OKK/18 pobranej w dniach 7.05.2018r. i 14.05.2018r. w stałym punkcie pobierania (szkoła podstawowa przy ul. Strzeleckiej 39 w Gogolinie), w ramach urzędowego monitoringu jakości wody z wodociągu sieciowego Gogolin zarządzanego przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp.z o.o., ul. Ligonia 15 i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu w Gogolinie – w obszarze ulicy Strzeleckiej - ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego - obecne bakterie grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml przy jednoczesnej wartości parametrów Escherichia coli i enterokoków na poziomie 0 jtk/100 ml.

oraz

nakazuje

1. Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody w sieci wodociągowej pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294).
2. Poinformować w skuteczny sposób mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem wodociągu w obszarze ul. Strzeleckiej o przekroczeniu parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli) oraz udzielić wskazówek odnośnie bezpiecznego spożywania i używania wody.
3. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o zakończeniu działań naprawczych.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
w Gogolinie

Wpłynęło dnia 23. 05. 2018
Nr 1451 zst. A

Decyzja w pkt. 1, 2 podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Termin wykonania pkt. 3 ustala się na dzień 30.05.2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 07.05.2018r. w ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach pobrali próbki wody do badań z wodociągu publicznego w Gogolinie zarządzanego przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o. o. Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobrania tj.: ze stacji uzdatniania wody w Gogolinie, w szkole podstawowej w Malni, w firmie DRAiV w Obrowcu i w szkole podstawowej w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej.

Badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne w jednym punkcie poboru tj. w szkole podstawowej w Gogolinie (obecna bakteria grupy coli). W dniu 14.05.2018r. ponownie pobrano próbki wody do badań mikrobiologicznych w punktach: stacja uzdatniania wody w Gogolinie i szkoła podstawowa przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie. Badanie wykazało, że zanieczyszczenie mikrobiologiczne w próbce wody w szkole podstawowej przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie nadal się utrzymuje - stwierdzono obecność 2 bakterii coli. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w obszarze ul. Strzeleckiej w Gogolinie woda pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C Tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294).

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej do spożycia uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych. Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda pitna nie może zawierać drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka. Narusza to wymagania higieniczne i zdrowotne.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Po dokonaniu oceny ryzyka zagrożenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i ilości przekroczonego parametru możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi po wcześniejszym jej przegotowaniu do czasu przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych.

W związku z powyższym nałożono obowiązek doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym z ww. wodociągu do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) nie później niż do dnia 30.05.2018r.

Równocześnie należy przekazać osobom korzystającym z wody wodociągowej w Gogolinie, w obszarze ul. Strzeleckiej, informację o jakości wody. Należy poinformować ludzi o konieczności przegotowywania wody z kranu przed jej spożyciem (2-3 minuty w otwartym naczyniu), o używaniu do mycia naczyń kuchennych, warzyw i owoców wody wyłącznie uprzednio przegotowanej oraz o możliwości używania wody wodociągowej wyłącznie do celów sanitarnych tj. mycia podłóg, splukiwania toalet.

Przywołane powyżej postępowanie – dezynfekcja termiczna wody - ma służyć w tym przypadku ochronie zdrowia ludności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i niemowląt.

Biorąc pod uwagę powyższe, po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wydaje niniejszą decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia, z jednoczesnym obowiązkiem podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań naprawczych powodujących doprowadzenie jakości wody do spożycia do przepisów określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) wyznaczając z urzędu termin wykonania poszczególnych obowiązków niniejszej decyzji.

O wykonaniu działań naprawczych określonych w pkt. 1 niniejszej decyzji należy pisemnie zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach. Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego nakazy decyzji w pkt. 1, 2 na mocy art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności. Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Mickiewicza 1 w Opolu, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Załączniki:

Sprawozdania z badań wody: 239/N/OKK/18 i 263/N/W/OKK/18 (kserokopie)



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach

Kazimierz Łukawiecki
dr n. med. Kazimierz Łukawiecki

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin
oraz pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kpwgogolin.pl

Do wiadomości

1. Burmistrz Gogolina, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
2. a/a HK

Wykonawca: Mariola Markowska, tel. 774466749



KOMUNIKAT nr 1/2018 z dnia 18.05.2018r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy wodociągu Gogolin – rejon zaopatrzenia ul. Strzelecka w Gogolinie.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach monitoringu kontrolnego w dniach 7 i 14 maja 2018r. stwierdził, że jakość wody nie spełnia obowiązujących wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości < 10 jtk/100 ml przy jednoczesnej wartości parametrów Escherichia coli i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- wodę z kranu można spożywać tylko po przygotowaniu - powinna wrzeć przez 2-3 minuty w otwartym naczyniu,
- woda z kranu może być używana do celów sanitarnych, tj.: splukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych,
- woda, jedynie po przygotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Woda warunkowo przydatna do spożycia



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych w celu poprawy jakości wody do dnia 30 maja 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach

KOMUNALNE PRZEDSIĘWZIENIA
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
w Gogolinie

Wpłynęło dnia 23. 05. 2018r.
Nr 1453 zaf.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740, fax (77) 4466741
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
http://pssekrapkowice.pis.gov.pl

HK.43260.2.7.2018.MM

Krapkowice, dnia 18. 05. 2018

**Komunalne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
ul. Ligonía 15
47-320 Gogolin**

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 4.1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 ze zm.),

zawiadamia,

że w dniu: 18.05.2018r. w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonía 15, 47-320 Gogolin zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w zakresie:

- stwierdzenia obecności bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych w dniach 7 i 14 maja 2018r. w szkole podstawowej przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie.

co narusza:

zapisy zawarte w Załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach informuje, że zgodnie z:

- art. 41 § 1 i 2 Kpa strona ma obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

- art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentacją, składania wyjaśnień i uwag, wypowiedzania się co do zebranych dowodów w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach:

47-303 Krapkowice, ul. Ks. Koziółka 30 lub telefonicznie: 77/4466740, 77/4466749

w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,

- art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostanie naliczona opłata za naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Otrzymują: (za potwierdzeniem odbioru)

1) Adresat

Do wiadomości:

1) HK a/a

Wykonawca: Mariola Markowska, tel. 774466749



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
Dr n. med. Kazimierz Truskawiecki

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
w Gogolinie

Wpłynęło dnia 23. 05. 2018

Nr 1452 zaf 7



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740, fax (77) 4466741
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
http://pssekrapkowice.pis.gov.pl

HK.43260.4.2.2018.MM

Krapkowice, dnia 18. 05. 2018

**Komunalne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
ul. Ligonía 15
47-320 Gogolin**

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 4.1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 ze zm.),

zawiadamia,

że w dniu: 14.05.2018r. w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonía 15, 47-320 Gogolin zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w zakresie:

- stwierdzenia ponadnormatywnej zawartości azotanów w próbkę wody przeznaczonej do spożycia pobranej w dniu 16.04.2018r. oraz w dniu 07.05.2018r. w stacji uzdatniania wody Zakrzów DALNIA co narusza:

zapisy zawarte w Załączniku nr 1 część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach informuje, że zgodnie z:

- art. 41 § 1 i 2 Kpa strona ma obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

- art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentacją, składania wyjaśnień i uwag, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach:

47-303 Krapkowice, ul. Ks. Koziółka 30 lub telefonicznie: 77/4466740, 77/4466749

w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,

- art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostanie naliczona opłata za naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Otrzymują: (za potwierdzeniem odbioru)

1) Adresat

Do wiadomości:

1) HK a/a

Wykonawca: Mariola Markowska, tel. 774466749

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
w Gogolinie

Wpłynęło dnia 23.05.2018
Nr 1454 zol. 9

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
dr n. med. Kazimierz Łukawiecki